



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-5118CP0616

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	WILLBRANDT KG Reinhold-Schleese-Straße 22, D-30179 Hannover
Vertreiber <i>distributor</i>	WILLBRANDT KG Reinhold-Schleese-Straße 22, D-30179 Hannover
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtungswerkstoff für HTB-beständige Dichtungen in der Gasinstallation (5118)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern, höher thermisch belastbar
Modell <i>model</i>	REFALIT®
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 14/015/5126/1 vom 08.05.2014 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 21-1277-KP02 vom 31.05.2022 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 30653 (01.08.2018)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 08.05.2027 / 22-0373-GNV

04.08.2022 Fi A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
REFALIT®	max. Betriebsdruck: 1/5 bar	abhängig vom Einsatzbereich

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5123CP0615	Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern	REFALIT®/REFALIT®	WILLBRANDT KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Einsatzbereich für einen maximalen Betriebsdruck von 1 bar: Verschraubungen von Gaszählern nach DIN 3376-1 und DIN 3376-2 sowie Flansche von Gaszähler nach DIN 3376-2
Einsatzbereich für einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar: Verschraubungen nach DIN EN 10241 und DIN EN 10242 sowie Flansche nach DIN 2543, DIN 2633, DIN EN 1092-1 und DIN EN 1092-2 von Druckregelgeräten und Drehkolben-Gaszählern

DVGW



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5126AU0320

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	WILLBRANDT KG Schnackenburgallee 180, D-22525 Hamburg (Eidelstedt)
Vertreiber <i>distributor</i>	WILLBRANDT KG Reinhold-Schleese-Straße 22, D-30179 Hannover
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtungswerkstoff und HTB-beständige Dichtungen für die Gasinstallation (5117)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern, höher thermisch belastbar
Modell <i>model</i>	GASFALIT, DVGW, KTW, HTB
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 14/115/5126/1 vom 10.10.2014 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 22-00219-KP01 vom 31.05.2022 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 30653 (01.08.2018)

Ablaufdatum / AZ 30.06.2027 / 22-0373-GNV
date of expiry / file no.

04.08.2022 Fi A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
GASFALIT, DVGW, KTW, HTB, VP 401	Druckbereich: 1...5 bar	abhängig vom Einsatzbereich

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5123BP0248	Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern	novapress® BASIC/novapress® BASIC	Frenzelit GmbH
NG-5123BP0349	Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern	GASFALIT/GASFALIT	WILLBRANDT KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Einsatzbereich für Druckbereich ≤ 1 bar: Gaszähler mit Zweistutzen- und Einstutzen-Verschraubungen nach DIN 3376-1, 3376-2 oder mit Flanschen nach DIN 3376-2
 Einsatzbereich für Druckbereich ≤ 5 bar: Druckregelgeräte mit Verschraubungen nach DIN 2993, DIN 3376-1, DIN 3376-2 und DIN EN 10242 sowie Druckregelgeräte und Drehkolben-Gaszähler mit Flanschen nach DIN 2543, DIN 2633, DIN 3376-2, DIN EN 1092-1 und DIN EN 1092-2



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NG-5126AU0320

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	WILLBRANDT KG Schnackenburgallee 180, D-22525 Hamburg (Eidelstedt)
Distributor <i>Vertreiber</i>	WILLBRANDT KG Reinhold-Schleese-Straße 22, D-30179 Hannover
Product Category <i>Produktart</i>	greasing and sealing materials: Sealing material and HTB resistant seals for the gas installation (5117)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	flat sealing material on synthetic fiber basis with higher thermal resistance
Model <i>Modell</i>	GASFALIT, DVGW, KTW, HTB
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: 14/115/5126/1 from 10.10.2014 (EBI) laboratory control test: 22-00219-KP01 from 31.05.2022 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN 30653 (01.08.2018)

Date of Expiry / File No. 30.06.2027 / 22-0373-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

04.08.2022 Fi A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
GASFALIT, DVGW, KTW, HTB, VP 401	pressure range: 1...5 bar	depending on the application

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. <i>Registrier-Nr.</i>	Component <i>Bauteil (Produktart)</i>	Model/Type <i>Modell/Typ</i>	Manufacturer <i>Hersteller</i>
NG-5123BP0248	Flat sealing materials on synthetic fiber basis	novapress® BASIC/novapress® BASIC	Frenzelit GmbH
NG-5123BP0349	Flat sealing materials on synthetic fiber basis	GASFALIT/GASFALIT	WILLBRANDT KG

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

Field of application for pressure range ≤ 1 bar: gas meters with two-pipe- and one-pipe-screw connections according to DIN 3376-1, DIN 3376-2 or with flange connections according to DIN 3376-2

Field of application for pressure range ≤ 5 bar: pressure regulators with screw connections according to DIN 2993, DIN 3376-1, DIN 3376-2 and DIN EN 10242 as well as pressure regulators and turning piston gas meters with flange connections according to DIN 2543, DIN 2633, DIN 3376-2, DIN EN 1092-1 and DIN EN 1092-2

