



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5117DQ0444

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	WILLBRANDT KG Reinhold-Schleese-Straße 22, D-30179 Hannover
Vertreiber <i>distributor</i>	WILLBRANDT KG Reinhold-Schleese-Straße 22, D-30179 Hannover
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtungswerkstoff und HTB-beständige Dichtungen für die Gasinstallation (5117)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Dichtungswerkstoff und HTB-beständige Dichtungen für die Gasinstallation
Modell <i>model</i>	WILLBRALIT®
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 24-00360-AB01 vom 27.02.2025 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 30653 (01.08.2018)- soweit anwendbar
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	27.02.2030 / 25-0307-GNE

70028-04-A-DE

25.07.2025 Bd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

f. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvbw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
WILLBRALIT®	Dicke: 2 mm Druckbereich: 0,1 bar	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Einsatzbereich für einen maximalen Betriebsdruck von 0,1 bar: Verschraubungen von Gaszählern nach DIN 3376-1

