



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5112AQ7138

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	WILLBRANDT KG Schnackenburgallee 180, D-22525 Hamburg (Eidelstedt)
Vertreiber <i>distributor</i>	WILLBRANDT KG Reinhold-Schleese-Straße 22, D-30179 Hannover
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen (5112)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Homogener Elastomer-Werkstoff mit begrenzter Quellung in n-Pentan für Dichtungen in Gasgeräten und Gasanlagen
Modell <i>model</i>	WILLBRALIT®
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-00594-KP06 vom 03.06.2025 (EBI) Baumusterprüfung: 15/027/5112/1 vom 27.05.2015 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 549 (01.07.2024) DVGW CERT ZP 5101 (06.09.2024)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	30.04.2030 / 25-0308-GNV

70028-04-A-DE

25.07.2025 Bd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvwg-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
WILLBRALIT®	Härteklasse: H3 Temperaturbereich: -20...+80 °C Temperaturklasse: B2	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Mittlere Permeabilität nach DVGW CERT ZP 5101: 257 (cm³ mm) / (m² 24 h bar)

