



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5113AQ7139

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	WILLBRANDT KG Schnackenburgallee 180, D-22525 Hamburg (Eidelstedt)
Vertreiber <i>distributor</i>	WILLBRANDT KG Reinhold-Schleese-Straße 22, D-30179 Hannover
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasversorgungs- und Gasfernleitungen (5113)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Homogener Elastomer-Dichtungswerkstoff für Gasversorgungsleitungen und deren Bauteile
Modell <i>model</i>	WILLBRALIT®
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-00593-KP06 vom 03.06.2025 (EBI) Baumusterprüfung: 20-00355 vom 16.07.2020 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 682 (01.10.2006)

Ablaufdatum / AZ 30.04.2030 / 25-0308-GNV
date of expiry / file no.

70028-04-A-DE

25.07.2025 Bd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

P. Schmidt



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
WILLBRALIT®	Härteklasse: 80 Typ: GB max. Umgebungstemperatur: -5...+50 °C	
Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>		
Mittlere Permeabilität nach DVGW CERT ZP 5101: 257 (cm ³ mm) / (m ² 24 h bar)		